

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 18/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,15	2,24	0,90	0,01						1		1		0,99	0,99
	01:00	2,87	2,09	0,77	0,01						1		1		0,99	0,99
	02:00	2,81	2,25	0,55	0,01						1		1		0,99	0,99
	03:00	2,69	2,01	0,66	0,02						1		1		0,99	0,99
	04:00	2,68	1,93	0,73	0,02						1		1		0,99	0,99
	05:00	2,70	1,84	0,84	0,02								1		0,99	0,99
	06:00	2,78	1,79	0,97	0,02								1		0,99	0,99
	07:00	3,00	2,03	0,95	0,02						1		1		0,99	0,99
	08:00	3,27	2,29	0,96	0,02			1			1		1		0,98	0,99
	09:00	3,44	2,45	0,97	0,02			1					1		0,99	0,99
	10:00	3,62	2,62	0,97	0,02			1					1		0,99	0,99
	11:00	3,61	2,61	0,97	0,02			1					1		0,99	0,99
	12:00	3,72	2,37	0,97	0,38			1			1		1		0,99	0,99
	13:00	3,64	2,15	0,97	0,52						1		1		0,99	0,99
	14:00	3,64	2,14	0,97	0,52						1		1		0,99	0,99
	15:00	3,55	2,16	0,97	0,42						1		1		0,99	0,99
	16:00	3,43	2,04	0,97	0,42						1		1		0,99	0,99
	17:00	3,48	2,09	0,97	0,42						1		1		0,99	0,99
	18:00	3,59	2,20	0,97	0,42						1		1		0,99	0,99
	19:00	4,03	2,54	0,98	0,52						1	1	1		0,99	0,99
	20:00	4,28	2,69	0,97	0,62						1	1	1		0,99	0,99
	21:00	4,04	2,55	0,97	0,52						1	1	1		0,99	0,99
	22:00	3,67	2,26	0,98	0,43						1	1	1		0,99	0,99
	23:00	3,27	2,25	0,97	0,04						1		1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης