

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 19/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,66	2,48	0,18	0,00	1		1							0,84	0,85
	01:00	2,42	2,12	0,30	0,00	1						1			0,96	0,95
	02:00	2,28	2,05	0,22	0,00	1									0,80	0,80
	03:00	2,17	1,99	0,18	0,00	1									0,76	0,76
	04:00	2,10	1,98	0,12	0,00	1									0,74	0,73
	05:00	2,15	2,11	0,04	0,00	1									0,75	0,75
	06:00	2,22	2,22	0,00	0,00	1						1			0,77	0,77
	07:00	2,35	2,21	0,15	0,00	1						1			0,96	0,96
	08:00	2,72	2,70	0,02	0,00	1						1			0,99	0,99
	09:00	3,04	3,04	0,00	0,00	1						1			0,99	0,99
	10:00	3,31	3,31	0,00	0,00	1		1	1				1		0,98	0,98
	11:00	3,47	3,44	0,03	0,00	1		1	1						0,99	0,99
	12:00	3,66	3,33	0,33	0,00	1			1						0,99	0,99
	13:00	3,73	3,24	0,34	0,15	1			1						0,49	0,99
	14:00	3,49	2,97	0,53	0,00	1			1						0,97	0,99
	15:00	3,32	2,74	0,58	0,00	1			1						0,99	0,99
	16:00	3,16	2,79	0,37	0,00	1			1						0,99	0,99
	17:00	3,26	2,86	0,40	0,00	1			1						0,99	0,99
	18:00	3,57	3,27	0,30	0,00	1			1						0,99	0,99
	19:00	3,88	3,52	0,35	0,00	1			1						0,99	0,99
	20:00	3,77	3,45	0,32	0,00	1			1						0,99	0,99
	21:00	3,51	3,34	0,17	0,00	1			1						0,99	0,99
	22:00	3,15	2,98	0,18	0,00	1			1						0,99	0,99
	23:00	2,93	2,71	0,21	0,01	1			1						0,97	0,96

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Δοκιμαστικές εκκινήσεις του ΥΒΣ από τις 12:59 - 13:57.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης