

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 19/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	4,59	4,34	0,25	0,00	1	1	1							0,42	0,99
	01:00	4,19	3,92	0,26	0,01	1	1	1			1				0,42	0,98
	02:00	3,88	3,60	0,28	0,01	1	1				1				0,42	0,99
	03:00	3,72	3,51	0,21	0,00	1	1								0,42	0,99
	04:00	3,58	3,40	0,18	0,00	1	1								0,42	0,99
	05:00	3,51	3,25	0,26	0,00	1	1								0,42	0,99
	06:00	3,46	3,19	0,27	0,00	1	1								0,42	0,99
	07:00	3,64	3,31	0,33	0,00	1	1								0,42	0,99
	08:00	3,99	3,77	0,22	0,00	1	1				1				0,42	0,99
	09:00	4,32	4,15	0,17	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99
	10:00	4,70	4,51	0,18	0,00	1	1	1							0,42	0,99
	11:00	4,86	4,71	0,15	0,00	1	1	1							0,42	0,99
	12:00	5,09	4,96	0,12	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99
	13:00	5,31	5,14	0,17	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99
	14:00	5,32	5,10	0,22	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99
	15:00	5,19	4,82	0,36	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99
	16:00	5,09	4,67	0,41	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99
	17:00	5,15	4,74	0,41	0,01	1	1	1			1				0,42	0,99
	18:00	5,17	4,75	0,41	0,01	1	1	1			1				0,42	0,99
	19:00	5,07	4,66	0,41	0,01	1	1	1			1				0,42	0,99
	20:00	5,17	4,76	0,41	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99
	21:00	5,40	4,99	0,41	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99
	22:00	5,16	4,75	0,41	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99
	23:00	4,92	4,51	0,41	0,00	1	1	1							0,42	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης