

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 19/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	4,64	4,08	0,56	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	01:00	4,30	3,62	0,68	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	02:00	3,97	3,44	0,53	0,00	1	1								0,99	0,99
	03:00	3,69	3,19	0,50	0,00	1	1								0,99	0,99
	04:00	3,62	3,04	0,58	0,00	1	1								0,99	0,99
	05:00	3,55	2,92	0,62	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	06:00	3,50	2,92	0,58	0,00	1	1								0,99	0,99
	07:00	3,74	3,21	0,53	0,00	1	1								0,99	0,99
	08:00	4,30	3,73	0,57	0,01	1	1								0,99	0,99
	09:00	4,65	4,00	0,64	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	10:00	4,99	4,20	0,79	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	11:00	5,14	4,25	0,88	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	12:00	5,19	4,28	0,91	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	13:00	5,40	4,45	0,95	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	14:00	5,44	4,71	0,73	0,00	1	1	1			1	1			0,75	0,99
	15:00	5,18	4,46	0,72	0,00	1	1	1							0,74	0,99
	16:00	5,09	4,37	0,72	0,00	1	1	1							0,74	0,99
	17:00	4,97	4,24	0,72	0,01	1	1	1							0,74	0,99
	18:00	5,05	4,30	0,75	0,01	1	1	1							0,76	0,99
	19:00	5,48	4,69	0,78	0,01	1	1	1							0,79	0,99
	20:00	6,01	5,18	0,82	0,01	1	1	1							0,85	0,99
	21:00	5,99	5,21	0,78	0,00	1	1	1							0,85	0,99
	22:00	5,45	4,66	0,79	0,00	1	1	1							0,85	0,99
	23:00	5,08	4,35	0,73	0,01	1	1	1							0,85	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Από τις 14:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης