

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 19/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,02	2,02	0,97	0,03						1		1		0,99	0,99
	01:00	2,76	1,81	0,91	0,03						1		1		0,99	0,99
	02:00	2,54	1,66	0,85	0,03								1		0,93	0,99
	03:00	2,56	1,86	0,67	0,03							1	1		0,69	0,99
	04:00	2,52	1,81	0,67	0,03							1	1		0,69	0,99
	05:00	2,49	1,79	0,67	0,03								1	1	0,69	0,99
	06:00	2,64	1,93	0,67	0,03							1	1		0,69	0,99
	07:00	2,83	2,12	0,67	0,03								1	1	0,69	0,99
	08:00	3,06	2,35	0,67	0,04								1	1	0,69	0,99
	09:00	3,26	2,53	0,69	0,03	1							1	1	0,70	0,98
	10:00	3,38	2,66	0,69	0,03	1					1	1			0,74	0,99
	11:00	3,46	2,71	0,72	0,03	1					1	1			0,74	0,99
	12:00	3,53	2,43	0,72	0,38	1					1				0,74	0,99
	13:00	3,58	2,38	0,78	0,42	1					1				0,80	0,99
	14:00	3,53	2,19	0,92	0,42	1					1				0,99	0,99
	15:00	3,49	2,11	0,97	0,42	1					1				0,99	0,99
	16:00	3,42	2,03	0,97	0,42	1					1				0,99	0,99
	17:00	3,31	1,92	0,97	0,42	1					1				0,99	0,99
	18:00	3,48	2,09	0,97	0,42	1					1				0,99	0,99
	19:00	3,93	2,35	0,96	0,61	1					1				0,99	0,99
	20:00	4,17	2,51	0,95	0,71	1					1	1			0,99	0,99
	21:00	3,88	2,39	0,97	0,52	1					1				0,99	0,99
	22:00	3,53	2,14	0,97	0,42	1					1				0,99	0,99
	23:00	3,25	2,63	0,59	0,03	1					1				0,89	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 02:38 - 13:40 και από τις 23:28.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης