

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 2/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,75	3,34	0,41	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	01:00	3,48	3,06	0,41	0,00		1	1							0,44	0,99
	02:00	3,22	2,80	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	03:00	3,10	2,69	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	04:00	3,03	2,61	0,42	0,00		1	1							0,44	0,98
	05:00	2,91	2,49	0,42	0,00		1	1							0,44	0,96
	06:00	2,92	2,51	0,42	0,00		1	1							0,44	0,97
	07:00	3,19	2,77	0,42	0,00		1	1							0,44	0,98
	08:00	3,44	3,02	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	09:00	3,67	3,25	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	10:00	3,85	3,43	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	11:00	4,00	3,58	0,42	0,00		1	1			1				0,43	0,99
	12:00	4,09	3,67	0,42	0,00		1	1			1				0,44	0,99
	13:00	4,17	3,75	0,42	0,00		1	1			1				0,44	0,99
	14:00	4,07	3,65	0,42	0,00		1	1			1				0,44	0,99
	15:00	4,01	3,60	0,41	0,00		1	1			1				0,44	0,99
	16:00	3,87	3,45	0,41	0,00		1	1			1				0,44	0,99
	17:00	3,82	3,41	0,41	0,00		1	1			1				0,44	0,99
	18:00	3,95	3,54	0,41	0,00		1	1			1				0,44	0,99
	19:00	4,05	3,64	0,42	0,00		1	1			1				0,44	0,99
	20:00	4,16	3,75	0,42	0,00		1	1			1				0,44	0,99
	21:00	4,39	3,97	0,42	0,00		1	1			1				0,44	0,99
	22:00	4,23	3,81	0,42	0,00		1	1	1		1				0,44	0,99
	23:00	3,87	3,45	0,42	0,00		1	1	1		1				0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης