

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 2/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	4,40	3,42	0,96	0,02	1	1					1			0,99	0,99
	01:00	4,09	3,11	0,96	0,02	1	1					1			0,99	0,99
	02:00	3,84	2,85	0,97	0,02	1	1								0,99	0,99
	03:00	3,66	2,67	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99
	04:00	3,63	2,64	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99
	05:00	3,50	2,52	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99
	06:00	3,46	2,47	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99
	07:00	3,69	2,71	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99
	08:00	4,02	3,04	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99
	09:00	4,49	3,53	0,96	0,01	1	1								0,99	0,99
	10:00	4,78	3,85	0,93	0,01	1	1								0,99	0,99
	11:00	5,00	4,09	0,91	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	12:00	5,30	4,40	0,90	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	13:00	5,53	4,62	0,91	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	14:00	5,50	4,57	0,93	0,01	1	1	1				1			0,99	0,99
	15:00	5,24	4,27	0,96	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	16:00	5,02	4,11	0,91	0,01	1	1					1			0,99	0,99
	17:00	4,89	3,92	0,97	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	18:00	5,05	4,09	0,96	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	19:00	5,20	4,35	0,85	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	20:00	5,48	4,60	0,88	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	21:00	5,70	4,76	0,94	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	22:00	5,30	4,37	0,92	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	23:00	4,92	4,03	0,89	0,00	1	1	1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης