

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 20/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,57	2,41	0,16	0,00	1		1							0,69	0,68
	01:00	2,33	2,20	0,13	0,00	1		1							0,48	0,50
	02:00	2,18	2,13	0,05	0,00	1									0,76	0,76
	03:00	2,10	2,00	0,09	0,00	1									0,73	0,73
	04:00	2,05	1,89	0,16	0,00	1									0,71	0,71
	05:00	2,06	2,05	0,01	0,00	1									0,71	0,71
	06:00	2,24	2,13	0,12	0,00	1									0,78	0,78
	07:00	2,56	2,50	0,06	0,00	1						1			0,97	0,97
	08:00	2,93	2,92	0,00	0,00	1						1			0,98	0,98
	09:00	3,17	3,17	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	10:00	3,36	3,35	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	11:00	3,55	3,55	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	12:00	3,54	3,54	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	13:00	3,59	3,50	0,00	0,09	1		1							0,99	0,99
	14:00	3,58	3,58	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	15:00	3,47	3,47	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	16:00	3,38	3,38	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	17:00	3,36	3,36	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	18:00	3,65	3,65	0,00	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	19:00	4,10	4,10	0,00	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	20:00	4,10	4,10	0,00	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	21:00	3,89	3,89	0,00	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	22:00	3,52	3,52	0,00	0,00	1		1					1		0,98	0,98
	23:00	3,10	3,09	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης