

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 20/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	4,55	4,14	0,41	0,00	1	1	1							0,42	0,99
	01:00	4,34	3,93	0,41	0,00	1	1				1				0,42	0,98
	02:00	4,03	3,62	0,41	0,00	1	1				1				0,42	0,99
	03:00	3,83	3,42	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	04:00	3,71	3,30	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	05:00	3,68	3,27	0,41	0,01	1	1								0,42	0,99
	06:00	3,59	3,17	0,41	0,01	1	1								0,42	0,99
	07:00	3,74	3,32	0,41	0,01	1	1								0,42	0,99
	08:00	4,07	3,66	0,40	0,01	1	1				1				0,42	0,99
	09:00	4,23	3,81	0,41	0,01	1	1				1				0,42	0,99
	10:00	4,50	4,09	0,41	0,01	1	1				1				0,42	0,99
	11:00	4,77	4,36	0,41	0,00	1	1	1							0,42	0,99
	12:00	4,93	4,16	0,41	0,36	1	1	1							0,42	0,99
	13:00	5,17	4,17	0,41	0,60	1	1	1							0,42	0,99
	14:00	5,04	4,13	0,41	0,51	1	1	1							0,42	0,99
	15:00	4,88	4,06	0,41	0,41	1	1	1							0,42	0,99
	16:00	4,78	3,96	0,40	0,41	1	1	1							0,42	0,99
	17:00	4,82	4,01	0,40	0,41	1	1	1							0,42	0,99
	18:00	4,90	4,09	0,41	0,41	1	1	1							0,42	0,99
	19:00	4,89	4,07	0,41	0,41	1	1	1							0,42	0,99
	20:00	4,94	4,13	0,41	0,40	1	1	1							0,42	0,99
	21:00	5,05	4,04	0,41	0,60	1	1	1							0,42	0,99
	22:00	4,88	3,96	0,41	0,51	1	1	1							0,42	0,99
	23:00	4,58	4,16	0,41	0,02	1	1	1			1				0,42	0,98

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης