

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 20/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	4,58	3,96	0,62	0,01	1	1				1				0,85	0,99
	01:00	4,24	3,50	0,72	0,02	1	1								0,85	0,99
	02:00	3,98	3,17	0,79	0,02	1	1								0,85	0,99
	03:00	3,78	2,94	0,83	0,01	1	1								0,85	0,99
	04:00	3,70	2,85	0,83	0,01	1	1								0,85	0,99
	05:00	3,56	2,71	0,83	0,01	1	1								0,85	0,99
	06:00	3,55	2,61	0,92	0,01	1	1								0,93	0,99
	07:00	3,79	2,81	0,96	0,01	1	1								0,99	0,99
	08:00	4,17	3,30	0,88	0,00	1	1								0,99	0,99
	09:00	4,58	3,80	0,78	0,00	1	1				1				0,91	0,99
	10:00	4,85	4,02	0,83	0,00	1	1				1				0,85	0,99
	11:00	5,11	4,31	0,80	0,00	1	1				1				0,85	0,99
	12:00	5,34	4,51	0,83	0,00	1	1	1							0,85	0,99
	13:00	5,44	4,61	0,83	0,00	1	1	1							0,85	0,99
	14:00	5,41	4,58	0,83	0,00	1	1	1							0,85	0,99
	15:00	5,23	4,40	0,83	0,00	1	1	1							0,85	0,99
	16:00	4,99	4,15	0,83	0,00	1	1	1							0,85	0,99
	17:00	5,01	4,17	0,83	0,00	1	1	1							0,85	0,99
	18:00	5,19	4,35	0,84	0,00	1	1	1							0,85	0,99
	19:00	5,49	4,64	0,85	0,00	1	1	1							0,87	0,99
	20:00	6,00	5,15	0,85	0,00	1	1	1							0,87	0,99
	21:00	5,88	5,08	0,80	0,00	1	1	1							0,87	0,99
	22:00	5,34	4,55	0,79	0,00	1	1	1							0,87	0,99
	23:00	4,87	4,07	0,80	0,00	1	1	1							0,87	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Από τις 00:00 - 06:17 και από τις 09:27 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης