

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 20/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,95	2,41	0,53	0,02	1					1				0,77	0,98
	01:00	2,75	2,00	0,73	0,02	1					1				0,77	0,97
	02:00	2,59	1,92	0,66	0,01	1					1				0,81	0,93
	03:00	2,44	1,77	0,66	0,02	1					1				0,79	0,91
	04:00	2,46	1,90	0,54	0,02	1					1				0,79	0,91
	05:00	2,47	1,72	0,74	0,02	1					1				0,79	0,91
	06:00	2,53	1,80	0,71	0,02	1					1				0,72	0,92
	07:00	2,64	1,91	0,70	0,02	1					1				0,72	0,95
	08:00	2,95	2,23	0,70	0,02	1					1				0,72	0,98
	09:00	3,32	2,60	0,70	0,02	1					1				0,72	0,99
	10:00	3,42	2,70	0,70	0,02	1					1	1			0,72	0,99
	11:00	3,45	2,71	0,71	0,02	1					1	1			0,73	0,99
	12:00	3,55	2,45	0,72	0,37	1					1				0,74	0,99
	13:00	3,52	2,38	0,72	0,42	1					1				0,74	0,99
	14:00	3,53	2,32	0,79	0,42	1					1				0,90	0,99
	15:00	3,42	2,20	0,80	0,41	1					1				0,99	0,99
	16:00	3,26	1,97	0,87	0,41	1					1				0,99	0,99
	17:00	3,22	1,88	0,93	0,41	1					1				0,99	0,99
	18:00	3,47	2,14	0,92	0,41	1					1				0,99	0,99
	19:00	3,75	2,27	0,88	0,60	1					1				0,99	0,99
	20:00	3,91	2,30	0,91	0,71	1					1				0,99	0,99
	21:00	3,77	2,35	0,71	0,72	1					1				0,99	0,99
	22:00	3,43	2,33	0,68	0,42	1					1				0,99	0,99
	23:00	3,27	2,59	0,68	0,00	1					1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 00:00 - 14:18.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης