

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 21/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,85	2,85	0,00	0,00	1		1							0,87	0,86
	01:00	2,21	2,21	0,00	0,00	1						1			0,70	0,69
	02:00	2,21	2,21	0,00	0,00	1						1			0,92	0,92
	03:00	2,19	2,18	0,01	0,00	1						1			0,97	0,97
	04:00	2,18	2,18	0,00	0,00	1						1			0,97	0,97
	05:00	2,19	2,19	0,00	0,00	1						1			0,98	0,98
	06:00	2,28	2,27	0,01	0,00	1						1			0,98	0,98
	07:00	2,36	2,32	0,04	0,00	1						1			0,99	0,99
	08:00	2,60	2,60	0,00	0,01	1						1			0,99	0,99
	09:00	3,28	3,27	0,01	0,00	1		1							0,99	0,99
	10:00	3,37	3,34	0,03	0,00	1		1							0,99	0,99
	11:00	3,41	3,21	0,20	0,00	1		1							0,99	0,99
	12:00	3,33	3,27	0,05	0,00	1		1							0,99	0,99
	13:00	3,42	3,33	0,08	0,00	1		1							0,99	0,99
	14:00	3,41	3,34	0,07	0,00	1		1							0,99	0,98
	15:00	3,24	3,11	0,12	0,01	1		1							0,99	0,99
	16:00	3,19	3,09	0,10	0,00	1		1							0,99	0,99
	17:00	3,31	3,22	0,09	0,00	1		1							0,99	0,99
	18:00	3,54	3,48	0,06	0,00	1		1							0,99	0,99
	19:00	4,00	3,94	0,06	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	20:00	4,06	4,04	0,01	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	21:00	3,72	3,70	0,01	0,01	1		1				1			0,99	0,99
	22:00	3,42	3,35	0,06	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	23:00	3,04	2,94	0,11	0,00	1		1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης