

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 21/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,95	2,37	0,58	0,00	1					1				0,98	0,98
	01:00	2,74	2,21	0,53	0,00	1					1				0,95	0,95
	02:00	2,59	2,09	0,50	0,00	1					1				0,90	0,90
	03:00	2,49	1,98	0,51	0,00	1					1				0,86	0,86
	04:00	2,51	1,98	0,53	0,00	1					1				0,87	0,87
	05:00	2,50	1,81	0,69	0,00	1									0,87	0,87
	06:00	2,53	1,67	0,85	0,00	1									0,87	0,88
	07:00	2,74	1,89	0,85	0,00	1									0,95	0,95
	08:00	2,95	2,21	0,74	0,00	1					1				0,98	0,98
	09:00	3,12	2,60	0,53	0,00	1					1				0,99	0,99
	10:00	3,17	2,71	0,46	0,00	1					1				0,99	0,99
	11:00	3,30	2,84	0,47	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	12:00	3,40	2,96	0,44	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	13:00	3,54	3,03	0,50	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	14:00	3,43	2,92	0,51	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	15:00	3,25	2,71	0,54	0,00	1					1	1			0,98	0,98
	16:00	3,22	2,74	0,48	0,00	1					1	1			0,98	0,98
	17:00	3,29	2,76	0,52	0,00	1					1	1			0,98	0,99
	18:00	3,43	2,85	0,58	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	19:00	3,80	3,21	0,59	0,00	1					1	1			0,98	0,98
	20:00	4,06	3,48	0,58	0,00	1		1			1	1			0,98	0,97
	21:00	3,85	3,33	0,52	0,00	1		1			1				0,79	0,78
	22:00	3,56	3,13	0,43	0,00	1		1			1				0,68	0,80
	23:00	3,27	2,93	0,34	0,00	1		1			1				0,35	0,84

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Λόγω προβλήματος του scada του παραγωγού, ο ΥΒΣ δεν μπήκε σε λειτουργία. Όλη μέρα επικρατούσε μικρή αστάθεια ανέμου. Πλύσιμο της G1 22:39 - 23:27 και της G3 από 23:27 - 00:12.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης