

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 22/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,68	2,55	0,13	0,00	1		1							0,97	0,97
	01:00	2,33	2,22	0,10	0,01	1						1			0,99	0,99
	02:00	2,15	2,08	0,06	0,01	1						1			0,99	0,99
	03:00	2,09	2,06	0,03	0,00	1						1			0,80	0,80
	04:00	2,05	1,99	0,05	0,01	1									0,69	0,69
	05:00	2,07	2,04	0,03	0,00	1									0,68	0,68
	06:00	2,22	2,18	0,03	0,00	1									0,68	0,68
	07:00	2,53	2,45	0,08	0,00	1						1			0,95	0,97
	08:00	2,41	2,38	0,03	0,00	1		1			1	1			0,88	0,84
	09:00	3,09	2,98	0,11	0,00	1		1				1			0,94	0,99
	10:00	3,14	3,00	0,13	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	11:00	3,07	2,97	0,09	0,00	1		1							0,99	0,99
	12:00	3,07	2,99	0,07	0,01	1		1							0,99	0,99
	13:00	2,97	2,90	0,06	0,01	1		1							0,98	0,98
	14:00	2,88	2,85	0,02	0,01	1		1							0,96	0,96
	15:00	2,83	2,83	0,00	0,00	1		1							0,91	0,91
	16:00	2,80	2,80	0,00	0,00	1		1							0,88	0,88
	17:00	2,90	2,90	0,00	0,00	1		1							0,95	0,95
	18:00	3,23	3,22	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	19:00	3,65	3,64	0,02	0,00	1		1							0,99	0,99
	20:00	3,70	3,57	0,13	0,00	1		1							0,99	0,99
	21:00	3,55	3,37	0,19	0,00	1		1							0,99	0,99
	22:00	3,19	3,00	0,19	0,00	1		1							0,99	0,99
	23:00	2,80	2,52	0,28	0,00	1		1							0,89	0,89

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Γενική διακοπή από τις 08:12 - 08:33.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης