

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 22/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,97	2,56	0,41	0,00	1					1				0,72	0,91
	01:00	2,70	2,41	0,29	0,00	1					1				0,94	0,94
	02:00	2,58	2,44	0,14	0,00	1					1				0,90	0,90
	03:00	2,48	2,40	0,07	0,00	1					1				0,86	0,86
	04:00	2,44	2,33	0,12	0,00	1					1				0,84	0,84
	05:00	2,50	2,22	0,28	0,00	1					1				0,87	0,87
	06:00	2,61	2,31	0,30	0,00	1					1				0,90	0,90
	07:00	2,88	2,54	0,34	0,00	1					1				0,97	0,97
	08:00	3,15	2,77	0,38	0,00	1					1				0,99	0,99
	09:00	3,29	3,04	0,25	0,00	1					1	1			0,97	0,95
	10:00	3,49	3,35	0,14	0,00	1		1							0,99	0,99
	11:00	3,55	3,43	0,12	0,00	1		1							0,99	0,99
	12:00	3,73	3,69	0,05	0,00	1		1			1				0,95	0,93
	13:00	3,68	3,62	0,06	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	14:00	3,66	3,55	0,12	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	15:00	3,46	3,36	0,10	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	16:00	3,42	3,29	0,14	0,00			1					1		0,99	0,99
	17:00	3,49	3,28	0,21	0,00			1					1		0,99	0,99
	18:00	3,86	3,65	0,21	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	19:00	4,10	3,77	0,33	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	20:00	4,23	3,95	0,28	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	21:00	3,96	3,81	0,14	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	22:00	3,60	3,55	0,05	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	23:00	3,31	3,30	0,01	0,00			1			1		1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο της G3 από 00:00 - 00:12.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης