

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 23/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,53	2,35	0,17	0,01	1		1							0,63	0,63
	01:00	2,34	2,14	0,20	0,00	1		1							0,50	0,52
	02:00	2,17	1,91	0,26	0,00	1									0,76	0,76
	03:00	2,05	1,63	0,42	0,00	1									0,53	0,72
	04:00	1,99	1,67	0,32	0,00	1									0,35	0,70
	05:00	2,07	1,75	0,32	0,01	1									0,35	0,73
	06:00	2,21	1,96	0,23	0,01	1									0,35	0,77
	07:00	2,52	2,28	0,23	0,01	1						1			0,35	0,95
	08:00	2,84	2,50	0,33	0,01	1						1			0,35	0,99
	09:00	3,20	2,80	0,37	0,02	1						1			0,46	0,99
	10:00	3,36	2,77	0,57	0,02	1		1							0,59	0,99
	11:00	3,47	2,88	0,57	0,02	1		1							0,59	0,99
	12:00	3,63	3,04	0,56	0,02	1		1							0,59	0,99
	13:00	3,61	3,02	0,57	0,02	1		1							0,59	0,99
	14:00	3,60	3,18	0,39	0,03	1		1							0,59	0,99
	15:00	3,47	3,00	0,44	0,03	1		1							0,59	0,99
	16:00	3,24	2,69	0,52	0,03	1		1							0,59	0,99
	17:00	3,24	2,75	0,47	0,03	1		1							0,59	0,99
	18:00	3,45	3,09	0,35	0,01	1		1							0,59	0,99
	19:00	3,88	3,46	0,40	0,01	1		1							0,59	0,99
	20:00	3,95	3,52	0,42	0,01	1		1							0,59	0,99
	21:00	3,77	3,26	0,49	0,01	1		1							0,59	0,99
	22:00	3,41	2,87	0,51	0,03	1		1							0,59	0,99
	23:00	2,96	2,46	0,47	0,02	1						1			0,59	0,98

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 03:19.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης