

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 23/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,03	2,95	0,07	0,00			1					1		0,99	0,99
	01:00	2,85	2,76	0,09	0,00			1					1		0,99	0,99
	02:00	2,63	2,56	0,07	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	03:00	2,54	2,47	0,06	0,00						1		1		0,99	0,99
	04:00	2,48	2,42	0,06	0,00						1		1		0,99	0,99
	05:00	2,49	2,41	0,08	0,00						1		1		0,99	0,99
	06:00	2,66	2,54	0,12	0,00						1		1		0,99	0,99
	07:00	2,89	2,83	0,06	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	08:00	3,18	3,16	0,02	0,00			1					1		0,99	0,99
	09:00	3,47	3,47	0,00	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	10:00	3,45	3,45	0,00	0,00			1					1		0,99	0,99
	11:00	3,52	3,52	0,00	0,00			1					1		0,99	0,99
	12:00	3,59	3,59	0,00	0,00			1					1		0,99	0,99
	13:00	3,61	3,60	0,01	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	14:00	3,61	3,54	0,07	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	15:00	3,45	3,33	0,12	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	16:00	3,42	3,33	0,09	0,00			1					1		0,99	0,99
	17:00	3,47	3,29	0,18	0,00			1					1		0,99	0,99
	18:00	3,69	3,43	0,27	0,00			1					1		0,99	0,99
	19:00	4,03	3,81	0,22	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	20:00	4,14	3,89	0,24	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	21:00	3,89	3,59	0,29	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	22:00	3,50	3,23	0,27	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	23:00	3,10	2,62	0,48	0,00			1					1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης