

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 24/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,60	2,18	0,40	0,02	1						1			0,59	0,99
	01:00	2,33	1,88	0,43	0,02	1						1			0,59	0,98
	02:00	2,19	1,90	0,27	0,02	1						1			0,59	0,90
	03:00	2,07	1,85	0,19	0,03	1									0,59	0,83
	04:00	2,05	1,88	0,16	0,02	1									0,59	0,82
	05:00	2,10	1,81	0,28	0,02	1									0,59	0,83
	06:00	2,31	1,95	0,34	0,02	1									0,59	0,89
	07:00	2,59	2,26	0,31	0,02	1						1			0,59	0,98
	08:00	2,91	2,43	0,45	0,02	1						1			0,59	0,99
	09:00	3,19	2,69	0,47	0,03	1						1			0,59	0,99
	10:00	3,33	2,85	0,45	0,03	1		1							0,59	0,99
	11:00	3,28	2,69	0,56	0,02	1		1							0,59	0,99
	12:00	3,23	2,32	0,57	0,34	1						1			0,58	0,97
	13:00	3,26	2,05	0,57	0,63	1						1			0,59	0,99
	14:00	3,22	2,01	0,57	0,63	1						1			0,59	0,99
	15:00	3,15	1,96	0,57	0,62	1						1			0,59	0,99
	16:00	3,11	2,03	0,57	0,52	1						1			0,59	0,99
	17:00	3,17	2,12	0,51	0,54	1						1			0,59	0,99
	18:00	3,54	2,25	0,56	0,73	1						1			0,59	0,98
	19:00	3,85	2,86	0,56	0,43	1		1							0,59	0,99
	20:00	3,76	2,77	0,57	0,42	1		1							0,59	0,99
	21:00	3,47	2,60	0,50	0,37	1		1							0,59	0,99
	22:00	3,25	2,72	0,51	0,02	1		1							0,59	0,99
	23:00	2,92	2,50	0,41	0,01	1		1							0,59	0,97

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης