

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 25/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,65	2,40	0,25	0,00	1		1							0,58	0,87
	01:00	2,39	2,24	0,14	0,01	1						1			0,59	0,99
	02:00	2,28	2,08	0,21	0,00	1						1			0,59	0,98
	03:00	2,05	1,85	0,19	0,00	1						1			0,59	0,82
	04:00	2,05	1,87	0,18	0,00	1						1			0,59	0,79
	05:00	2,09	2,04	0,06	0,00	1									0,59	0,83
	06:00	2,25	2,21	0,03	0,00	1						1			0,58	0,90
	07:00	2,33	2,31	0,01	0,01	1						1			0,59	0,98
	08:00	2,86	2,75	0,11	0,00	1						1			0,59	0,98
	09:00	3,15	3,13	0,01	0,00	1		1							0,64	0,99
	10:00	3,15	3,15	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	11:00	3,07	2,97	0,10	0,00	1		1							0,98	0,98
	12:00	3,03	2,62	0,06	0,36	1		1							0,80	0,79
	13:00	3,05	2,46	0,23	0,35	1		1							0,84	0,83
	14:00	2,90	2,21	0,33	0,36	1						1			0,90	0,91
	15:00	2,83	2,03	0,44	0,36	1						1			0,99	0,99
	16:00	2,79	2,10	0,34	0,35	1						1			0,97	0,97
	17:00	2,92	2,46	0,11	0,35	1						1			0,99	0,99
	18:00	3,21	2,78	0,03	0,40	1						1			0,98	0,98
	19:00	3,56	2,96	0,01	0,60	1		1							0,98	0,98
	20:00	3,52	2,90	0,02	0,60	1		1							0,97	0,98
	21:00	3,39	2,84	0,05	0,50	1		1							0,97	0,96
	22:00	3,18	2,77	0,01	0,40	1		1							0,90	0,89
	23:00	2,93	2,58	0,00	0,35	1		1							0,71	0,72

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 10:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης