

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 25/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	6,32	5,59	0,73	0,00	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	01:00	6,02	5,40	0,62	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	02:00	5,77	5,08	0,69	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	03:00	5,49	4,72	0,77	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	04:00	5,31	4,52	0,78	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	05:00	5,13	4,32	0,80	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	06:00	4,96	4,20	0,75	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	07:00	5,05	4,39	0,66	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	08:00	5,37	4,78	0,59	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	09:00	5,81	5,18	0,63	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	10:00	6,29	5,70	0,59	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	11:00	6,52	5,94	0,58	0,00	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	12:00	6,69	6,08	0,60	0,01	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	13:00	7,08	6,42	0,65	0,01	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	14:00	7,40	6,56	0,83	0,01	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	15:00	7,27	6,35	0,90	0,01	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	16:00	7,20	6,23	0,95	0,01	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	17:00	7,09	6,15	0,93	0,01	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	18:00	6,88	5,92	0,94	0,01	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	19:00	6,78	5,81	0,96	0,02	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	20:00	6,90	5,98	0,90	0,02	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	21:00	7,10	6,13	0,96	0,02	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	22:00	6,94	5,95	0,97	0,02	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	23:00	6,68	5,69	0,97	0,02	1	1	1			1	1			0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης