

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 25/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	4,35	3,49	0,84	0,02	1	1					1			0,89	0,99
	01:00	4,00	3,33	0,65	0,02	1	1				1	1			0,65	0,99
	02:00	3,78	2,79	0,97	0,02		1	1							0,98	0,98
	03:00	3,52	2,53	0,97	0,02		1	1							0,99	0,99
	04:00	3,45	2,46	0,97	0,02		1	1							0,99	0,99
	05:00	3,40	2,41	0,97	0,02		1	1							0,99	0,99
	06:00	3,41	2,43	0,97	0,02		1	1							0,99	0,99
	07:00	3,54	2,55	0,97	0,01		1	1							0,99	0,99
	08:00	3,86	2,87	0,97	0,01		1	1							0,99	0,99
	09:00	4,27	3,28	0,97	0,01		1	1							0,99	0,99
	10:00	4,45	3,46	0,97	0,01		1	1					1		0,99	0,99
	11:00	4,69	3,71	0,97	0,01		1						1		0,99	0,99
	12:00	4,90	3,91	0,97	0,02		1					1	1		0,99	0,99
	13:00	4,92	3,93	0,97	0,01		1					1	1		0,99	0,99
	14:00	5,14	4,15	0,97	0,02		1					1	1		0,99	0,99
	15:00	4,82	3,84	0,97	0,01		1					1	1		0,99	0,99
	16:00	4,72	3,73	0,97	0,02		1					1	1		0,99	0,99
	17:00	4,64	3,66	0,97	0,01		1					1	1		0,99	0,99
	18:00	4,82	3,86	0,96	0,01		1					1	1		0,99	0,99
	19:00	5,03	4,06	0,96	0,01		1					1	1		0,99	0,99
	20:00	5,45	4,46	0,97	0,02		1					1	1		0,99	0,99
	21:00	5,30	4,32	0,96	0,01		1				1	1	1		0,99	0,99
	22:00	4,93	3,94	0,97	0,02		1					1	1		0,99	0,99
	23:00	4,50	3,51	0,97	0,02		1					1	1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Κατά το διάστημα 0:48-1:36 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο turbo μηχανών.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης