

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 26/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,60	2,59	0,00	0,01	1		1							0,68	0,70
	01:00	2,34	2,33	0,00	0,00	1						1			0,98	0,99
	02:00	2,27	2,27	0,00	0,00	1						1			0,98	0,98
	03:00	2,10	2,06	0,04	0,00	1						1			0,82	0,82
	04:00	2,09	1,94	0,15	0,00			1				1			0,97	0,96
	05:00	2,11	1,98	0,13	0,00			1				1			0,97	0,97
	06:00	2,19	1,78	0,39	0,02			1				1			0,97	0,97
	07:00	2,56	2,19	0,33	0,03			1				1			0,99	0,99
	08:00	2,66	2,12	0,53	0,01			1				1			0,99	0,99
	09:00	2,78	2,19	0,58	0,02			1				1			0,99	0,99
	10:00	2,81	2,13	0,66	0,02			1				1			0,80	0,99
	11:00	2,79	2,15	0,63	0,01			1				1			0,69	0,99
	12:00	2,82	1,92	0,53	0,36			1				1			0,60	0,73
	13:00	2,91	1,94	0,57	0,40	1						1			0,69	0,99
	14:00	2,89	1,92	0,58	0,40	1						1			0,69	0,98
	15:00	2,73	1,88	0,46	0,40	1						1			0,69	0,97
	16:00	2,82	2,06	0,37	0,40	1						1			0,69	0,98
	17:00	3,00	2,17	0,42	0,40	1						1			0,69	0,98
	18:00	3,28	2,26	0,42	0,60	1						1			0,69	0,99
	19:00	3,20	2,21	0,38	0,61	1						1			0,69	0,99
	20:00	3,15	1,98	0,54	0,62	1						1			0,69	0,99
	21:00	2,97	2,24	0,30	0,43	1						1			0,69	0,99
	22:00	2,85	2,23	0,18	0,43	1						1			0,69	0,99
	23:00	2,57	2,35	0,21	0,02	1						1			0,69	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 10:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης