

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 26/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	6,29	5,35	0,93	0,02	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	01:00	6,02	5,08	0,92	0,02	1	1	1			1				0,99	0,99
	02:00	5,75	4,85	0,88	0,02	1	1	1			1				0,99	0,99
	03:00	5,40	4,42	0,96	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	04:00	5,14	4,18	0,94	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	05:00	4,97	4,04	0,91	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	06:00	4,78	4,01	0,76	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	07:00	4,92	4,19	0,72	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	08:00	5,10	4,35	0,75	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	09:00	5,47	4,79	0,68	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	10:00	5,68	4,90	0,78	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	11:00	5,91	5,10	0,80	0,01	1	1	1			1				0,99	0,99
	12:00	6,19	5,27	0,92	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	13:00	6,37	5,47	0,89	0,01	1	1	1			1				0,99	0,99
	14:00	6,53	5,66	0,87	0,01	1	1	1			1				0,99	0,99
	15:00	6,59	5,68	0,90	0,01	1	1	1			1				0,99	0,99
	16:00	6,65	5,75	0,90	0,01	1	1	1			1				0,99	0,99
	17:00	6,71	5,87	0,84	0,01	1	1	1			1				0,99	0,99
	18:00	6,66	5,87	0,79	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	19:00	6,53	5,84	0,69	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	20:00	6,46	5,74	0,72	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	21:00	6,79	6,11	0,68	0,00	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	22:00	6,53	5,95	0,58	0,00	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	23:00	6,16	5,50	0,66	0,01	1	1	1			1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης