

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 26/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	4,17	3,17	0,97	0,02		1						1		0,99	0,99
	01:00	3,89	2,91	0,96	0,02		1						1		0,99	0,99
	02:00	3,64	2,65	0,97	0,02		1						1		0,99	0,99
	03:00	3,39	2,40	0,97	0,02							1	1		0,99	0,99
	04:00	3,27	2,28	0,97	0,01							1	1		0,99	0,99
	05:00	3,25	2,26	0,97	0,01							1	1		0,99	0,99
	06:00	3,20	2,21	0,97	0,02							1	1		0,99	0,99
	07:00	3,44	2,45	0,97	0,01							1	1		0,99	0,99
	08:00	3,85	2,90	0,94	0,01						1	1	1		0,99	0,99
	09:00	4,16	3,21	0,93	0,02			1					1		0,99	0,99
	10:00	4,42	3,46	0,95	0,01			1					1		0,99	0,99
	11:00	4,64	3,67	0,96	0,01			1				1	1		0,99	0,99
	12:00	4,79	3,45	0,97	0,38			1					1		0,99	0,99
	13:00	4,95	3,58	0,96	0,41			1					1		0,99	0,99
	14:00	4,88	3,51	0,96	0,41			1				1	1		0,99	0,99
	15:00	4,78	3,40	0,96	0,41			1				1	1		0,99	0,99
	16:00	4,60	3,22	0,97	0,41			1				1	1		0,99	0,99
	17:00	4,62	3,25	0,97	0,40			1					1		0,99	0,99
	18:00	4,85	3,47	0,97	0,40			1					1		0,99	0,99
	19:00	4,95	3,38	0,97	0,60			1			1		1		0,99	0,99
	20:00	5,50	4,12	0,97	0,41			1			1		1		0,99	0,99
	21:00	5,31	3,92	0,97	0,41			1			1		1		0,99	0,99
	22:00	4,91	3,52	0,96	0,42			1			1		1		0,99	0,99
	23:00	4,50	3,24	0,85	0,42			1						1		0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης