

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 27/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,34	2,02	0,31	0,00	1						1			0,95	0,99
	01:00	2,22	1,82	0,40	0,00	1					1	1			0,69	0,66
	02:00	2,07	1,50	0,58	0,00	1									0,70	0,72
	03:00	2,06	1,55	0,49	0,02	1									0,72	0,72
	04:00	2,04	1,67	0,35	0,02	1									0,71	0,71
	05:00	2,10	1,76	0,32	0,02	1									0,74	0,74
	06:00	2,22	1,87	0,32	0,03	1									0,78	0,78
	07:00	2,62	2,18	0,40	0,04	1						1			0,72	0,97
	08:00	2,86	2,37	0,45	0,03	1						1			0,69	0,99
	09:00	3,03	2,50	0,50	0,03	1						1			0,68	0,97
	10:00	3,10	2,39	0,67	0,04	1		1							0,69	0,98
	11:00	3,17	2,46	0,67	0,04	1		1							0,69	0,99
	12:00	3,15	2,09	0,67	0,40	1						1			0,68	0,95
	13:00	3,24	2,12	0,67	0,45	1						1			0,69	0,99
	14:00	3,29	2,17	0,67	0,44	1						1			0,69	0,99
	15:00	3,24	2,14	0,67	0,42	1						1			0,69	0,99
	16:00	3,19	2,15	0,51	0,53	1						1			0,69	0,99
	17:00	3,50	2,39	0,67	0,44	1						1			0,69	0,99
	18:00	3,82	2,72	0,67	0,44	1		1							0,69	0,99
	19:00	3,82	2,71	0,67	0,44	1		1							0,69	0,99
	20:00	3,73	2,51	0,67	0,54	1		1							0,69	0,98
	21:00	3,44	2,34	0,66	0,44	1						1			0,69	0,99
	22:00	3,19	2,08	0,67	0,44	1						1			0,69	0,99
	23:00	2,94	2,05	0,47	0,42	1						1			0,76	0,98

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 07:09. Πλύσιμο της G1 από τις 01:29 - 02:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης