

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 27/7/2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή	00:00	5,97	5,22	0,75	0,01	1	1	1			1				0,99	0,99	
	01:00	5,79	5,09	0,69	0,01	1	1	1								0,99	0,99
	02:00	5,53	4,81	0,72	0,00	1	1	1								0,99	0,99
	03:00	5,36	4,72	0,65	0,00	1	1	1								0,99	0,99
	04:00	5,13	4,42	0,71	0,00	1	1	1			1					0,99	0,99
	05:00	5,01	4,34	0,67	0,00	1	1	1			1					0,99	0,99
	06:00	4,80	4,27	0,53	0,00	1	1	1			1					0,99	0,99
	07:00	4,88	4,43	0,45	0,00	1	1	1			1					0,99	0,99
	08:00	5,08	4,69	0,39	0,00	1	1	1			1					0,99	0,99
	09:00	5,28	4,86	0,42	0,00	1	1	1			1					0,99	0,99
	10:00	5,54	5,44	0,09	0,00	1	1	1			1	1	1			0,99	0,99
	11:00	5,65	5,65	0,00	0,00	1	1	1			1	1	1			0,99	0,99
	12:00	5,96	5,96	0,00	0,00	1	1	1			1	1	1	1		0,99	0,99
	13:00	6,25	6,24	0,00	0,00	1	1	1			1	1	1	1	1	0,99	0,99
	14:00	6,15	6,15	0,00	0,00	1	1	1			1	1	1	1	1	0,99	0,99
	15:00	6,12	5,85	0,26	0,00	1	1	1			1	1	1	1	1	0,99	0,99
	16:00	5,89	5,64	0,24	0,00	1	1	1			1	1	1	1		0,99	0,99
	17:00	5,90	5,55	0,35	0,00	1	1	1			1	1	1	1		0,99	0,99
	18:00	5,81	5,48	0,33	0,00	1	1	1			1	1	1	1		0,99	0,99
	19:00	5,63	5,14	0,49	0,00	1	1	1			1	1	1	1		0,99	0,99
	20:00	5,69	5,17	0,51	0,00	1	1	1			1	1	1	1		0,99	0,99
	21:00	5,96	5,48	0,48	0,00	1	1	1			1	1	1	1		0,99	0,99
	22:00	5,82	5,58	0,23	0,00	1	1	1			1	1	1	1		0,99	0,99
	23:00	5,51	5,37	0,14	0,00	1	1	1			1	1	1	1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης