

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 27/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	4,16	3,18	0,95	0,02			1			1		1		0,99	0,99
	01:00	3,82	2,84	0,96	0,02			1			1		1		0,99	0,99
	02:00	3,49	2,51	0,97	0,01			1					1		0,99	0,99
	03:00	3,35	2,37	0,97	0,01						1		1		0,99	0,99
	04:00	3,22	2,24	0,97	0,01						1		1		0,99	0,99
	05:00	3,23	2,25	0,97	0,01						1		1		0,99	0,99
	06:00	3,20	2,21	0,97	0,02						1		1		0,99	0,99
	07:00	3,48	2,50	0,97	0,01						1		1		0,99	0,99
	08:00	3,88	2,90	0,97	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	09:00	4,09	3,11	0,97	0,01			1					1		0,99	0,99
	10:00	4,25	2,83	0,97	0,45			1					1		0,99	0,99
	11:00	4,34	2,86	0,97	0,51			1					1		0,99	0,99
	12:00	4,57	3,20	0,97	0,41			1					1		0,99	0,99
	13:00	4,84	3,37	0,97	0,50			1					1		0,99	0,99
	14:00	4,74	3,27	0,97	0,50			1					1		0,99	0,99
	15:00	4,57	3,10	0,97	0,50			1					1		0,99	0,99
	16:00	4,44	2,97	0,97	0,51			1					1		0,99	0,99
	17:00	4,39	3,01	0,97	0,41			1					1		0,99	0,99
	18:00	4,68	3,30	0,97	0,41			1					1		0,99	0,99
	19:00	4,98	3,40	0,97	0,61			1			1		1		0,99	0,99
	20:00	5,30	3,72	0,97	0,61			1			1		1		0,99	0,99
	21:00	5,11	3,54	0,97	0,60			1			1		1		0,99	0,99
	22:00	4,85	3,27	0,96	0,61			1			1		1		0,99	0,99
	23:00	4,35	2,97	0,97	0,41			1			1		1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης