

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 28/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,57	2,16	0,39	0,02	1						1			0,69	0,99
	01:00	2,43	1,82	0,60	0,01	1						1			0,69	0,99
	02:00	2,26	1,82	0,44	0,01	1						1			0,69	0,92
	03:00	2,17	2,00	0,16	0,01	1									0,69	0,85
	04:00	2,13	1,98	0,14	0,02	1									0,69	0,84
	05:00	2,18	1,92	0,25	0,00	1									0,69	0,85
	06:00	2,29	2,06	0,23	0,00	1						1			0,69	0,90
	07:00	2,65	2,59	0,06	0,00	1						1			0,69	0,98
	08:00	2,88	2,80	0,08	0,00	1						1			0,69	0,99
	09:00	2,79	2,69	0,09	0,01	1					1	1			0,69	0,99
	10:00	2,62	2,59	0,03	0,00	1					1	1			0,69	0,98
	11:00	2,52	2,39	0,13	0,00	1						1			0,69	0,99
	12:00	2,46	2,04	0,07	0,35	1						1			0,69	0,90
	13:00	2,57	1,56	0,31	0,70	1									0,69	0,93
	14:00	2,68	1,70	0,38	0,60	1									0,75	0,95
	15:00	2,56	1,58	0,57	0,41	1									0,79	0,93
	16:00	2,63	1,55	0,67	0,41	1									0,79	0,94
	17:00	2,91	1,74	0,66	0,51	1									0,74	0,98
	18:00	3,16	1,97	0,58	0,62	1						1			0,59	0,99
	19:00	3,16	1,97	0,57	0,62	1						1			0,59	0,98
	20:00	3,15	1,95	0,57	0,63	1						1			0,59	0,99
	21:00	2,95	1,95	0,57	0,43	1						1			0,59	0,99
	22:00	2,74	2,14	0,58	0,02	1	2,14					1			0,78	0,99
	23:00	2,53	1,93	0,59	0,01	1						1			0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 23:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης