

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 28/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	5,29	5,23	0,06	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	01:00	5,02	5,02	0,00	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	02:00	4,69	4,69	0,00	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	03:00	4,52	4,52	0,00	0,00	1	1	1			1				0,98	0,98
	04:00	4,43	4,43	0,00	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	05:00	4,31	4,30	0,00	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	06:00	4,21	4,19	0,02	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	07:00	4,42	4,32	0,10	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	08:00	4,87	4,74	0,12	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	09:00	5,21	5,04	0,17	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	10:00	5,55	5,15	0,22	0,18	1	1	1							0,99	0,99
	11:00	5,82	5,58	0,00	0,23		1	1				1	1		0,98	0,99
	12:00	6,02	5,66	0,00	0,36		1	1				1	1		0,98	0,97
	13:00	6,31	5,91	0,00	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	14:00	6,29	5,79	0,00	0,50	1	1	1				1			0,99	0,99
	15:00	6,13	5,63	0,00	0,50	1	1	1				1			0,99	0,99
	16:00	5,91	5,50	0,00	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	17:00	5,86	5,45	0,01	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	18:00	5,74	5,26	0,07	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	19:00	5,76	5,31	0,04	0,41	1	1	1				1			0,99	0,99
	20:00	5,90	5,39	0,11	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	21:00	6,17	5,64	0,12	0,41	1	1	1				1			0,99	0,99
	22:00	5,88	5,40	0,07	0,41	1	1	1				1			0,99	0,99
	23:00	5,49	5,05	0,04	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης