

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 28/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,94	2,97	0,96	0,02			1			1		1		0,99	0,99
	01:00	3,68	2,96	0,71	0,01			1			1		1		0,73	0,99
	02:00	3,44	2,78	0,66	0,00			1			1		1		0,66	0,99
	03:00	3,23	2,24	0,97	0,01			1					1		0,99	0,99
	04:00	3,17	2,20	0,95	0,01						1		1		0,99	0,99
	05:00	3,10	2,18	0,92	0,00						1		1		0,99	0,99
	06:00	3,18	2,32	0,85	0,01						1		1		0,99	0,99
	07:00	3,41	2,60	0,81	0,00						1		1		0,99	0,99
	08:00	3,71	2,43	0,91	0,36						1		1		0,99	0,99
	09:00	4,26	3,03	0,83	0,40			1					1		0,99	0,99
	10:00	4,52	3,27	0,76	0,50			1					1		0,99	0,99
	11:00	4,65	3,40	0,74	0,51			1					1		0,99	0,99
	12:00	4,76	3,45	0,81	0,50			1					1		0,99	0,99
	13:00	5,00	3,61	0,89	0,50			1					1		0,99	0,99
	14:00	4,85	3,39	0,96	0,50			1					1		0,99	0,99
	15:00	4,68	3,39	0,88	0,40			1					1		0,99	0,99
	16:00	4,58	3,26	0,91	0,40			1					1		0,99	0,99
	17:00	4,51	3,14	0,97	0,40			1					1		0,99	0,99
	18:00	4,64	3,27	0,97	0,40			1					1		0,99	0,99
	19:00	5,02	3,36	0,97	0,69			1					1		0,99	0,99
	20:00	5,37	3,70	0,97	0,70			1					1	1	0,99	0,99
	21:00	5,32	3,64	0,97	0,71			1					1	1	0,99	0,99
	22:00	4,90	3,34	0,96	0,60			1					1	1	0,99	0,99
	23:00	4,37	3,01	0,96	0,40			1					1	1	0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Κατά το διάστημα 01:15-02:50 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο turbo μηχανών.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης