

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 29/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,29	1,53	0,75	0,01	1									0,84	0,83
	01:00	2,16	1,59	0,54	0,02	1									0,75	0,76
	02:00	2,00	1,66	0,30	0,03	1									0,70	0,70
	03:00	1,96	1,60	0,34	0,01	1									0,68	0,68
	04:00	1,94	1,51	0,42	0,01	1									0,68	0,68
	05:00	1,95	1,52	0,42	0,01	1									0,68	0,68
	06:00	2,16	1,73	0,41	0,02	1									0,75	0,75
	07:00	2,45	1,97	0,46	0,02	1						1			0,92	0,92
	08:00	2,52	2,01	0,51	0,00	1						1			0,70	0,99
	09:00	2,61	1,98	0,64	0,00	1						1			0,69	0,99
	10:00	2,57	1,97	0,60	0,00	1						1			0,69	0,99
	11:00	2,60	1,99	0,61	0,00	1						1			0,69	0,99
	12:00	2,65	1,72	0,62	0,31	1									0,69	0,95
	13:00	2,74	1,71	0,67	0,35	1									0,69	0,97
	14:00	2,77	1,74	0,67	0,35	1									0,69	0,97
	15:00	2,73	1,70	0,67	0,35	1									0,69	0,97
	16:00	2,84	1,76	0,67	0,41	1									0,69	0,98
	17:00	3,08	1,90	0,67	0,51	1									0,69	0,99
	18:00	3,49	2,31	0,67	0,51	1						1			0,69	0,99
	19:00	3,58	2,40	0,67	0,51	1						1			0,69	0,99
	20:00	3,47	2,28	0,67	0,51	1						1			0,69	0,99
	21:00	3,23	2,15	0,67	0,41	1						1			0,69	0,99
	22:00	2,92	1,78	0,74	0,40	1						1			0,84	0,99
	23:00	2,65	1,53	0,72	0,40	1						1			0,91	0,90

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 08:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης