

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 29/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	5,18	5,17	0,00	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	01:00	4,86	4,85	0,00	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	02:00	4,53	4,53	0,00	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	03:00	4,25	4,25	0,00	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	04:00	4,16	4,16	0,00	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	05:00	4,05	4,04	0,01	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	06:00	3,95	3,81	0,13	0,00	1	1	1							0,98	0,98
	07:00	4,15	4,01	0,13	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	08:00	4,50	4,44	0,06	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	09:00	4,93	4,93	0,00	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	10:00	5,27	5,26	0,01	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	11:00	5,49	5,46	0,03	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	12:00	5,65	5,28	0,01	0,36	1	1	1			1				0,99	0,99
	13:00	5,80	5,40	0,00	0,41	1	1	1			1				0,99	0,99
	14:00	5,91	5,41	0,00	0,50	1	1	1			1				0,99	0,99
	15:00	5,83	5,32	0,01	0,50	1	1	1			1				0,99	0,99
	16:00	5,69	5,28	0,00	0,41	1	1	1			1				0,99	0,99
	17:00	5,49	5,09	0,00	0,41	1	1	1			1				0,99	0,99
	18:00	5,46	5,06	0,00	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	19:00	5,55	5,15	0,00	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	20:00	5,66	5,26	0,00	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	21:00	5,92	5,52	0,00	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	22:00	5,63	5,22	0,00	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	23:00	5,21	4,80	0,01	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης