

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 3/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,44	3,02	0,42	0,00		1	1			1				0,44	0,99
	01:00	3,14	2,72	0,42	0,00		1	1			1				0,43	0,97
	02:00	2,90	2,48	0,42	0,00		1				1				0,44	0,98
	03:00	2,80	2,38	0,42	0,00		1				1				0,44	0,98
	04:00	2,77	2,35	0,42	0,00		1				1				0,44	0,97
	05:00	2,73	2,31	0,42	0,00		1				1				0,44	0,97
	06:00	2,72	2,30	0,42	0,00		1				1				0,44	0,96
	07:00	2,94	2,53	0,42	0,00		1				1				0,44	0,98
	08:00	3,25	2,83	0,42	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	09:00	3,47	3,05	0,42	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	10:00	3,63	3,22	0,42	0,00	1	1				1	1			0,44	0,97
	11:00	3,77	3,35	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	12:00	3,95	3,09	0,42	0,44	1	1								0,44	0,99
	13:00	4,02	3,10	0,42	0,50	1	1								0,44	0,99
	14:00	3,99	3,07	0,42	0,50	1	1								0,44	0,99
	15:00	3,83	3,01	0,42	0,40	1	1								0,44	0,99
	16:00	3,71	2,89	0,42	0,40	1	1	1							0,44	0,99
	17:00	3,74	2,83	0,41	0,50	1	1	1							0,44	0,98
	18:00	3,86	3,04	0,42	0,40	1	1								0,44	0,99
	19:00	4,05	3,23	0,42	0,40	1	1								0,44	0,99
	20:00	4,17	3,36	0,42	0,40	1	1								0,44	0,99
	21:00	4,45	3,63	0,42	0,40	1	1								0,44	0,99
	22:00	4,27	3,45	0,42	0,40	1	1	1							0,44	0,99
	23:00	3,84	3,41	0,42	0,01	1	1									0,44

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης