

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 3/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	4,58	3,87	0,70	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	01:00	4,27	3,56	0,70	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	02:00	4,02	3,18	0,84	0,00	1	1								0,99	0,99
	03:00	3,22	2,83	0,39	0,00	1	1	1				1			0,83	0,64
	04:00	3,67	3,02	0,65	0,01	1	1					1			0,85	0,78
	05:00	3,50	2,69	0,80	0,02	1	1								0,99	0,99
	06:00	3,42	2,55	0,85	0,02	1	1								0,99	0,99
	07:00	3,69	2,83	0,83	0,02	1	1								0,99	0,99
	08:00	4,00	3,17	0,81	0,02	1	1								0,99	0,99
	09:00	4,39	3,61	0,76	0,02	1	1								0,99	0,99
	10:00	4,67	3,94	0,71	0,02	1	1					1			0,99	0,99
	11:00	4,97	4,30	0,65	0,02	1	1					1			0,99	0,99
	12:00	5,29	4,56	0,71	0,02	1	1	1				1			0,99	0,99
	13:00	5,33	4,51	0,80	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	14:00	5,26	4,43	0,81	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	15:00	4,98	4,11	0,85	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	16:00	4,90	4,06	0,82	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	17:00	4,81	3,87	0,92	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	18:00	4,90	3,95	0,93	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	19:00	5,06	4,07	0,97	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	20:00	5,33	4,36	0,95	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	21:00	5,50	4,64	0,85	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	22:00	5,32	4,66	0,64	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	23:00	4,85	4,28	0,55	0,02	1	1	1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Γενική διακοπή από τις 03:05 - 03:14.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης