

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 4/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,54	3,12	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	01:00	3,23	2,81	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	02:00	3,01	2,59	0,42	0,00	1	1				1				0,43	0,94
	03:00	2,83	2,41	0,42	0,00		1				1				0,44	0,98
	04:00	2,79	2,37	0,42	0,00		1				1				0,44	0,98
	05:00	2,75	2,33	0,42	0,00		1				1				0,44	0,97
	06:00	2,75	2,33	0,42	0,00		1				1				0,44	0,97
	07:00	3,04	2,62	0,42	0,00		1				1				0,44	0,91
	08:00	3,32	2,90	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	09:00	3,61	3,19	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	10:00	3,86	3,44	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	11:00	3,97	3,55	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	12:00	4,08	3,30	0,42	0,36	1	1								0,44	0,99
	13:00	4,14	3,32	0,42	0,40	1	1								0,44	0,99
	14:00	4,14	3,32	0,42	0,40	1	1								0,44	0,99
	15:00	4,03	3,21	0,42	0,40	1	1								0,44	0,99
	16:00	3,93	3,11	0,42	0,40	1	1								0,44	0,99
	17:00	3,88	3,06	0,42	0,40	1	1								0,44	0,99
	18:00	4,12	3,30	0,42	0,40	1	1								0,44	0,99
	19:00	4,22	3,34	0,42	0,47	1	1								0,44	0,99
	20:00	4,32	3,31	0,42	0,60	1	1								0,44	0,99
	21:00	4,59	3,48	0,42	0,70	1	1								0,44	0,99
	22:00	4,34	3,51	0,42	0,41	1	1								0,44	0,99
	23:00	4,01	3,58	0,42	0,01	1	1								0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης