

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 4/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	4,59	4,07	0,50	0,01	1	1	1							0,63	0,99
	01:00	4,31	3,84	0,47	0,00	1	1	1							0,63	0,99
	02:00	4,00	3,58	0,40	0,02	1	1								0,99	0,99
	03:00	3,83	3,39	0,43	0,02	1	1								0,99	0,99
	04:00	3,73	3,42	0,31	0,01	1	1								0,99	0,99
	05:00	3,64	3,25	0,36	0,02	1	1								0,99	0,99
	06:00	3,58	3,09	0,47	0,02	1	1								0,99	0,99
	07:00	3,80	3,44	0,34	0,02	1	1								0,99	0,99
	08:00	4,31	4,09	0,21	0,01	1	1				1				0,99	0,99
	09:00	4,84	4,58	0,25	0,01	1	1	1			1				0,99	0,99
	10:00	5,33	5,01	0,30	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	11:00	5,63	5,44	0,16	0,02	1	1	1				1			0,99	0,99
	12:00	5,76	5,42	0,04	0,30	1	1	1				1			0,99	0,99
	13:00	5,86	5,37	0,08	0,41	1	1	1				1			0,99	0,99
	14:00	5,97	5,44	0,11	0,42	1	1	1				1			0,99	0,99
	15:00	5,93	5,24	0,27	0,42	1	1	1				1			0,99	0,99
	16:00	5,59	4,57	0,60	0,42	1	1	1							0,99	0,99
	17:00	5,43	4,21	0,80	0,42	1	1	1							0,99	0,99
	18:00	5,52	4,43	0,67	0,42	1	1	1							0,99	0,99
	19:00	5,59	4,22	0,95	0,42	1	1	1							0,99	0,99
	20:00	5,91	4,62	0,87	0,42	1	1	1							0,99	0,99
	21:00	6,10	4,87	0,81	0,42	1	1	1				1			0,99	0,99
	22:00	5,79	4,36	0,82	0,62	1	1	1							0,99	0,99
	23:00	5,25	4,13	0,70	0,42	1	1	1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο G1 από τις 0:13 - 1:05 & G2 από τις 1:05 - 1:51.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης