

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 5/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,76	3,37	0,39	0,00	1	1								0,44	0,99
	01:00	3,45	3,07	0,38	0,00	1	1								0,44	0,99
	02:00	3,20	2,85	0,34	0,00	1	1								0,44	0,99
	03:00	3,11	2,86	0,24	0,00	1	1								0,44	0,98
	04:00	3,00	2,75	0,25	0,00	1	1								0,44	0,96
	05:00	2,91	2,72	0,19	0,00	1	1								0,44	0,92
	06:00	2,97	2,85	0,11	0,00	1	1								0,44	0,95
	07:00	3,11	3,03	0,08	0,00	1	1								0,44	0,98
	08:00	3,43	3,36	0,07	0,00	1	1								0,44	0,99
	09:00	3,69	3,63	0,06	0,00	1	1								0,44	0,99
	10:00	4,01	3,95	0,06	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	11:00	4,13	4,06	0,07	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	12:00	4,27	3,77	0,14	0,36	1	1					1			0,44	0,99
	13:00	4,39	3,78	0,21	0,40	1	1								0,44	0,99
	14:00	4,37	3,74	0,23	0,40	1	1								0,43	0,99
	15:00	4,30	3,66	0,23	0,40	1	1								0,44	0,99
	16:00	4,10	3,46	0,24	0,40	1	1								0,44	0,99
	17:00	4,09	3,40	0,29	0,40	1	1								0,43	0,99
	18:00	4,24	3,52	0,32	0,40	1	1								0,44	0,99
	19:00	4,27	3,34	0,34	0,60	1	1								0,44	0,99
	20:00	4,45	3,55	0,30	0,60	1	1								0,44	0,99
	21:00	4,61	3,73	0,28	0,60	1	1								0,44	0,99
	22:00	4,38	3,72	0,26	0,40	1	1								0,44	0,99
	23:00	4,06	3,77	0,28	0,01	1	1								0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης