

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 5/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	4,79	4,05	0,71	0,03	1	1	1							0,99	0,99
	01:00	4,52	3,74	0,77	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	02:00	4,12	3,41	0,71	0,01	1	1								0,99	0,99
	03:00	3,93	3,24	0,67	0,02	1	1								0,99	0,99
	04:00	3,79	3,14	0,64	0,02	1	1								0,99	0,99
	05:00	3,69	3,15	0,53	0,01	1	1								0,99	0,99
	06:00	3,69	3,25	0,42	0,02	1	1								0,99	0,99
	07:00	3,88	3,63	0,23	0,02	1	1								0,99	0,99
	08:00	4,40	4,28	0,12	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	09:00	4,81	4,57	0,25	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	10:00	5,19	5,02	0,16	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	11:00	5,47	5,25	0,21	0,01	1	1	1				1			0,99	0,99
	12:00	5,68	5,24	0,11	0,32	1	1	1				1			0,99	0,99
	13:00	5,88	5,34	0,14	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	14:00	5,89	5,32	0,17	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	15:00	5,82	4,96	0,36	0,50	1	1	1				1			0,99	0,99
	16:00	5,59	4,82	0,37	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	17:00	5,53	4,72	0,41	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	18:00	5,67	4,69	0,57	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	19:00	5,70	4,67	0,63	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	20:00	5,99	4,87	0,72	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	21:00	6,15	4,90	0,65	0,60	1	1	1				1			0,99	0,99
	22:00	5,85	4,74	0,60	0,50	1	1	1							0,99	0,99
	23:00	5,54	4,58	0,55	0,40	1	1	1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης