

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 5/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,97	3,94	0,03	0,00			1				1	1		0,99	0,99
	01:00	3,57	3,56	0,02	0,00			1				1	1		0,99	0,99
	02:00	3,41	3,39	0,02	0,00			1					1		0,99	0,99
	03:00	3,29	3,25	0,04	0,00			1					1		0,99	0,99
	04:00	3,23	3,23	0,00	0,00			1					1		0,99	0,99
	05:00	3,15	3,13	0,01	0,00			1					1		0,99	0,99
	06:00	3,23	2,86	0,36	0,00			1					1		0,99	0,99
	07:00	3,45	2,75	0,70	0,00			1					1		0,99	0,99
	08:00	3,79	3,25	0,54	0,00			1					1		0,99	0,99
	09:00	4,04	3,84	0,21	0,00			1				1	1		0,99	0,99
	10:00	4,37	4,37	0,00	0,00			1			1	1	1		0,99	0,99
	11:00	4,31	4,30	0,01	0,00			1			1	1	1		0,99	0,99
	12:00	4,62	4,22	0,04	0,36			1			1	1	1		0,99	0,99
	13:00	4,76	4,07	0,10	0,60			1				1	1		0,99	0,99
	14:00	4,58	3,85	0,23	0,50			1				1	1		0,99	0,99
	15:00	4,38	3,51	0,37	0,50			1				1	1		0,99	0,99
	16:00	4,24	3,28	0,45	0,51			1				1	1		0,99	0,99
	17:00	4,22	3,25	0,46	0,51			1				1	1		0,99	0,99
	18:00	4,33	3,15	0,68	0,51			1				1	1		0,99	0,99
	19:00	4,60	3,39	0,71	0,50			1				1	1		0,99	0,99
	20:00	4,95	4,40	0,53	0,01			1			1	1	1		0,99	0,99
	21:00	4,72	4,47	0,24	0,00			1			1	1	1		0,99	0,99
	22:00	4,37	4,32	0,05	0,00			1			1	1	1		0,99	0,99
	23:00	4,07	4,04	0,03	0,00			1				1	1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης