

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 6/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,77	3,52	0,26	0,00	1	1								0,44	0,99
	01:00	3,44	3,20	0,24	0,00	1	1								0,44	0,99
	02:00	3,27	3,06	0,21	0,00	1	1								0,43	0,99
	03:00	3,12	2,92	0,20	0,00	1	1								0,44	0,98
	04:00	3,08	2,74	0,33	0,01	1	1								0,44	0,98
	05:00	2,98	2,62	0,36	0,00	1	1								0,44	0,96
	06:00	2,97	2,58	0,39	0,00	1	1								0,44	0,95
	07:00	3,17	2,88	0,29	0,00	1	1								0,44	0,98
	08:00	3,39	3,12	0,27	0,00	1	1								0,44	0,99
	09:00	3,63	3,47	0,16	0,00	1	1								0,44	0,99
	10:00	3,71	3,68	0,03	0,00	1	1								0,44	0,99
	11:00	3,93	3,86	0,08	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	12:00	4,08	3,65	0,07	0,36	1	1								0,44	0,99
	13:00	4,21	3,80	0,01	0,40	1	1								0,44	0,99
	14:00	4,08	3,59	0,09	0,40	1	1								0,44	0,99
	15:00	4,05	3,13	0,13	0,79	1	1								0,44	0,99
	16:00	3,88	3,30	0,08	0,51	1	1								0,44	0,99
	17:00	3,99	3,45	0,14	0,40	1	1								0,44	0,99
	18:00	4,04	3,39	0,15	0,50	1	1								0,44	0,99
	19:00	4,15	3,32	0,13	0,70	1	1								0,44	0,99
	20:00	4,18	3,66	0,12	0,41	1	1					1			0,44	0,99
	21:00	4,48	3,78	0,20	0,50	1	1					1			0,44	0,99
	22:00	4,23	4,10	0,12	0,01	1	1					1			0,44	0,99
	23:00	3,97	3,85	0,11	0,00	1	1					1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης