

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 6/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	5,05	4,54	0,50	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	01:00	4,74	4,09	0,65	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	02:00	4,47	3,68	0,78	0,00		1	1				1			0,99	0,99
	03:00	4,18	3,92	0,26	0,00		1	1				1			0,99	0,99
	04:00	3,97	3,74	0,23	0,00		1	1				1			0,99	0,99
	05:00	3,90	3,73	0,18	0,00		1	1				1			0,99	0,99
	06:00	3,83	3,45	0,38	0,00		1	1				1			0,99	0,99
	07:00	4,09	3,72	0,38	0,00		1	1				1			0,99	0,99
	08:00	4,56	4,43	0,13	0,00		1	1				1	1		0,99	0,99
	09:00	5,11	4,94	0,17	0,00		1	1				1	1		0,99	0,99
	10:00	5,32	4,92	0,40	0,00		1	1				1	1		0,99	0,99
	11:00	5,58	5,22	0,36	0,00		1	1				1	1		0,99	0,99
	12:00	5,84	5,37	0,47	0,00		1	1				1	1		0,99	0,99
	13:00	6,05	5,59	0,46	0,00		1	1				1	1		0,99	0,99
	14:00	6,12	5,50	0,63	0,00		1	1				1	1		0,99	0,99
	15:00	5,81	5,05	0,76	0,00		1	1				1	1		0,99	0,99
	16:00	5,67	4,79	0,88	0,00		1	1				1	1		0,99	0,99
	17:00	5,61	4,68	0,93	0,00		1	1				1	1		0,99	0,99
	18:00	5,67	4,70	0,97	0,00		1	1					1		0,99	0,99
	19:00	5,89	4,91	0,97	0,00		1	1					1		0,99	0,99
	20:00	6,01	5,03	0,97	0,01		1	1				1	1		0,99	0,99
	21:00	6,00	5,03	0,97	0,00		1	1				1	1		0,99	0,99
	22:00	5,56	4,59	0,97	0,00		1	1				1	1		0,99	0,99
	23:00	5,06	4,17	0,88	0,00		1	1					1		0,90	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο turbo G3 από τις 23:46 - 0:34.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης