

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 6/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,78	3,75	0,03	0,00			1				1	1		0,99	0,99
	01:00	3,50	3,44	0,06	0,00			1					1		0,99	0,99
	02:00	3,31	3,23	0,07	0,00			1					1		0,99	0,99
	03:00	3,21	2,92	0,30	0,00			1					1		0,99	0,99
	04:00	3,12	2,54	0,57	0,00			1					1		0,99	0,99
	05:00	3,11	2,31	0,80	0,01			1					1		0,99	0,99
	06:00	3,17	2,36	0,80	0,01			1					1		0,99	0,99
	07:00	3,29	2,42	0,87	0,00			1					1		0,99	0,99
	08:00	3,71	2,77	0,93	0,00			1					1		0,99	0,99
	09:00	4,01	3,27	0,74	0,00			1					1		0,99	0,99
	10:00	4,08	3,25	0,82	0,00			1					1		0,99	0,99
	11:00	4,16	3,25	0,91	0,01			1					1		0,99	0,99
	12:00	4,30	3,43	0,86	0,01			1				1	1		0,99	0,99
	13:00	4,44	3,48	0,95	0,01	1		1				1			0,98	0,98
	14:00	4,31	3,34	0,97	0,01	1		1				1			0,99	0,99
	15:00	4,26	3,30	0,96	0,01	1		1				1			0,99	0,99
	16:00	4,16	3,19	0,96	0,01	1		1							0,99	0,99
	17:00	4,17	3,19	0,97	0,01	1		1							0,99	0,99
	18:00	4,22	3,29	0,93	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	19:00	4,38	3,43	0,95	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	20:00	4,71	3,82	0,89	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	21:00	4,45	3,70	0,75	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	22:00	4,09	3,32	0,76	0,01	1		1				1			0,99	0,99
	23:00	3,82	2,91	0,90	0,01	1		1				1			0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης