

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 7/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,69	3,56	0,13	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	01:00	3,37	3,22	0,14	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	02:00	3,14	2,96	0,18	0,00	1	1								0,44	0,98
	03:00	3,07	2,93	0,14	0,00	1	1								0,44	0,98
	04:00	2,98	2,90	0,09	0,00	1	1								0,44	0,96
	05:00	2,86	2,82	0,04	0,00	1	1								0,44	0,88
	06:00	2,88	2,87	0,01	0,00	1	1								0,44	0,89
	07:00	3,23	3,23	0,00	0,00	1	1								0,44	0,98
	08:00	3,51	3,51	0,00	0,00	1	1								0,44	0,99
	09:00	3,81	3,81	0,00	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	10:00	4,05	4,05	0,00	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	11:00	4,20	4,20	0,00	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	12:00	4,41	4,05	0,00	0,36	1	1					1			0,44	0,99
	13:00	4,49	4,08	0,00	0,40	1	1					1			0,44	0,99
	14:00	4,45	4,05	0,00	0,40	1	1					1			0,44	0,99
	15:00	4,37	3,80	0,07	0,50	1	1					1			0,44	0,99
	16:00	4,15	3,56	0,19	0,40	1	1					1			0,44	0,99
	17:00	4,23	3,59	0,24	0,40	1	1								0,44	0,99
	18:00	4,31	3,57	0,35	0,40	1	1								0,44	0,99
	19:00	4,54	3,70	0,24	0,60	1	1					1			0,44	0,99
	20:00	4,52	3,44	0,38	0,70	1	1					1			0,44	0,99
	21:00	4,73	3,92	0,40	0,41	1	1					1			0,43	0,99
	22:00	4,44	3,69	0,34	0,40	1	1					1			0,44	0,99
	23:00	3,98	3,69	0,27	0,02	1	1						1			0,44

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης