

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 7/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	4,66	4,09	0,57	0,00		1	1					1		0,59	0,99
	01:00	4,37	4,01	0,35	0,00		1	1				1	1		0,76	0,99
	02:00	4,13	3,77	0,36	0,00		1					1	1		0,99	0,99
	03:00	4,01	3,35	0,66	0,00		1					1	1		0,99	0,99
	04:00	3,92	3,18	0,74	0,00		1						1		0,99	0,99
	05:00	3,96	3,05	0,91	0,01		1						1		0,99	0,99
	06:00	3,89	2,96	0,92	0,01		1						1		0,99	0,99
	07:00	4,11	3,15	0,95	0,01		1						1		0,99	0,99
	08:00	4,53	3,54	0,97	0,01		1						1		0,99	0,99
	09:00	4,86	3,89	0,96	0,01	1	1					1			0,99	0,99
	10:00	5,28	4,44	0,83	0,01	1	1					1			0,99	0,99
	11:00	5,45	4,54	0,90	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	12:00	5,72	4,47	0,89	0,35	1	1	1							0,99	0,99
	13:00	5,93	4,59	0,93	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	14:00	5,90	4,46	0,94	0,50	1	1	1							0,99	0,99
	15:00	5,61	4,25	0,96	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	16:00	5,48	4,11	0,97	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	17:00	5,59	4,22	0,97	0,41	1	1	1							0,99	0,99
	18:00	5,73	4,36	0,97	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	19:00	5,72	4,34	0,97	0,41	1	1	1							0,99	0,99
	20:00	6,11	4,53	0,97	0,61	1	1	1							0,99	0,99
	21:00	6,30	4,64	0,95	0,71	1	1	1							0,99	0,99
	22:00	6,05	4,69	0,94	0,41	1	1	1							0,99	0,99
	23:00	5,67	4,72	0,93	0,02	1	1	1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο turbo G3 από τις 00:00 - 00:34 & turbo G8 από τις 00:35 - 01:25.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης