

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 7/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,46	2,51	0,94	0,01	1		1				1			0,99	0,99
	01:00	3,17	2,20	0,95	0,01	1						1			0,99	0,99
	02:00	2,98	1,99	0,97	0,01	1						1			0,99	0,99
	03:00	2,83	1,85	0,97	0,01	1						1			0,98	0,98
	04:00	2,79	1,87	0,90	0,01	1						1			0,98	0,98
	05:00	2,82	1,88	0,93	0,02	1						1			0,99	0,99
	06:00	2,81	1,87	0,93	0,02	1						1			0,99	0,99
	07:00	2,94	1,95	0,97	0,02	1						1			0,99	0,99
	08:00	3,25	2,26	0,97	0,02	1						1			0,99	0,99
	09:00	3,51	2,52	0,97	0,01	1						1			0,99	0,99
	10:00	3,63	2,64	0,97	0,01	1						1			0,99	0,99
	11:00	3,76	2,78	0,97	0,00							1	1		0,99	0,99
	12:00	3,92	2,93	0,97	0,01							1	1	1	0,99	0,99
	13:00	4,04	3,05	0,97	0,01						1	1	1		0,99	0,99
	14:00	3,89	2,92	0,95	0,01						1	1	1		0,99	0,99
	15:00	3,67	2,71	0,94	0,02						1	1	1		0,99	0,99
	16:00	3,59	2,63	0,95	0,01						1	1	1		0,99	0,99
	17:00	3,64	2,66	0,97	0,01							1	1		0,99	0,99
	18:00	3,85	2,86	0,97	0,01			1				1	1		0,99	0,99
	19:00	4,15	3,17	0,97	0,01			1					1		0,99	0,99
	20:00	4,43	3,50	0,91	0,02			1					1		0,99	0,99
	21:00	4,27	3,29	0,97	0,02			1				1	1		0,99	0,99
	22:00	4,06	3,07	0,97	0,02			1					1		0,99	0,99
	23:00	3,70	2,72	0,96	0,02			1					1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης