

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 8/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,48	2,31	0,18	0,00	1		1							0,64	0,60
	01:00	2,24	1,92	0,32	0,00			1				1			0,68	0,97
	02:00	2,15	1,84	0,31	0,00			1				1			0,68	0,92
	03:00	2,09	1,90	0,18	0,01			1				1			0,68	0,89
	04:00	2,11	1,90	0,20	0,01			1				1			0,68	0,89
	05:00	2,10	1,82	0,27	0,01			1				1			0,68	0,88
	06:00	2,29	1,95	0,33	0,01			1				1			0,68	0,97
	07:00	2,57	2,22	0,35	0,00			1				1			0,96	0,99
	08:00	2,95	2,57	0,37	0,00			1				1			0,99	0,99
	09:00	3,22	2,96	0,25	0,00	1		1							0,98	0,98
	10:00	3,23	2,95	0,28	0,00	1		1							0,93	0,99
	11:00	3,37	3,10	0,26	0,00	1		1							0,82	0,99
	12:00	3,30	2,71	0,24	0,35	1		1							0,97	0,97
	13:00	3,07	2,46	0,21	0,40	1						1			0,99	0,99
	14:00	3,08	2,41	0,27	0,40	1						1			0,99	0,99
	15:00	2,94	2,21	0,23	0,50	1						1			0,99	0,98
	16:00	2,98	2,37	0,21	0,40	1						1			0,98	0,98
	17:00	3,26	2,44	0,23	0,59	1						1			0,99	0,99
	18:00	3,50	2,69	0,11	0,70	1		1							0,94	0,93
	19:00	3,91	2,91	0,20	0,80	1		1							0,98	0,98
	20:00	3,92	2,64	0,37	0,91	1		1							0,98	0,98
	21:00	3,74	2,56	0,37	0,80	1		1							0,97	0,97
	22:00	3,37	2,34	0,33	0,70	1		1							0,85	0,86
	23:00	3,06	2,09	0,27	0,70	1		1							0,81	0,84

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 00:00 - 07:00. Πλύσιμο G3 & G1 από τις 22:32 - 00:02.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης