

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 8/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,63	3,39	0,25	0,00	1	1								0,44	0,99
	01:00	3,36	3,09	0,28	0,00	1	1								0,44	0,99
	02:00	3,14	2,97	0,17	0,00	1	1								0,44	0,99
	03:00	3,02	2,78	0,23	0,00	1	1								0,44	0,96
	04:00	2,95	2,62	0,33	0,00	1	1								0,44	0,95
	05:00	2,89	2,55	0,35	0,00	1	1								0,44	0,92
	06:00	2,94	2,58	0,36	0,00	1	1								0,44	0,92
	07:00	3,18	2,82	0,35	0,00	1	1								0,44	0,98
	08:00	3,48	3,21	0,28	0,00	1	1								0,44	0,99
	09:00	3,85	3,53	0,32	0,00	1	1								0,44	0,99
	10:00	4,06	3,66	0,41	0,00	1	1								0,44	0,99
	11:00	4,26	3,97	0,29	0,00	1	1						1		0,44	0,99
	12:00	4,45	3,82	0,27	0,36	1	1						1		0,44	0,99
	13:00	4,54	3,89	0,25	0,40	1	1						1		0,44	0,99
	14:00	4,48	3,65	0,32	0,50	1	1						1		0,44	0,99
	15:00	4,40	3,68	0,32	0,40	1	1						1		0,44	0,99
	16:00	4,25	3,52	0,33	0,40	1	1						1		0,44	0,99
	17:00	4,31	3,56	0,35	0,40	1	1								0,44	0,99
	18:00	4,49	3,76	0,33	0,40	1	1				1				0,43	0,99
	19:00	4,60	3,73	0,37	0,50	1	1				1				0,44	0,99
	20:00	4,72	3,94	0,38	0,41	1	1				1				0,44	0,99
	21:00	5,01	4,24	0,36	0,41	1	1				1				0,44	0,99
	22:00	4,86	4,12	0,34	0,40	1	1				1				0,44	0,99
	23:00	4,41	3,59	0,41	0,41	1	1				1				0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης