

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 8/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	5,26	4,31	0,95	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	01:00	4,87	3,91	0,94	0,02	1	1					1			0,99	0,99
	02:00	4,55	3,57	0,97	0,01	1	1					1			0,99	0,99
	03:00	4,35	3,37	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99
	04:00	4,14	3,16	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99
	05:00	4,05	3,07	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99
	06:00	4,00	3,02	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99
	07:00	4,18	3,21	0,96	0,01	1	1								0,99	0,99
	08:00	4,51	3,53	0,96	0,01	1	1								0,99	0,99
	09:00	4,97	4,08	0,88	0,01	1	1					1			0,99	0,99
	10:00	5,54	4,66	0,88	0,00	1	1	1				1			0,99	0,99
	11:00	5,86	4,93	0,93	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	12:00	6,10	4,83	0,91	0,36	1	1	1							0,99	0,99
	13:00	6,19	4,82	0,97	0,41	1	1	1							0,99	0,99
	14:00	6,20	4,83	0,96	0,41	1	1	1							0,99	0,99
	15:00	6,14	4,76	0,96	0,41	1	1	1							0,99	0,99
	16:00	6,02	4,65	0,96	0,41	1	1	1							0,99	0,99
	17:00	6,02	4,67	0,94	0,41	1	1	1							0,99	0,99
	18:00	6,17	4,87	0,90	0,41	1	1	1							0,99	0,99
	19:00	6,18	4,73	0,95	0,50	1	1	1							0,99	0,99
	20:00	6,48	4,86	0,92	0,70	1	1	1							0,99	0,99
	21:00	6,68	5,17	0,90	0,61	1	1	1			1				0,99	0,99
	22:00	6,32	5,05	0,86	0,41	1	1	1			1				0,99	0,99
	23:00	5,84	5,06	0,76	0,02	1	1	1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης