

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 8/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,38	2,39	0,97	0,02			1					1		0,99	0,99
	01:00	3,09	2,44	0,64	0,02			1				1	1		0,65	0,96
	02:00	2,93	2,06	0,86	0,02							1	1		0,86	0,97
	03:00	2,78	1,79	0,97	0,02							1	1		0,99	0,99
	04:00	2,72	1,74	0,97	0,01								1		0,99	0,99
	05:00	2,74	1,75	0,97	0,02								1		0,99	0,99
	06:00	2,83	1,84	0,97	0,02								1		0,99	0,99
	07:00	3,11	2,12	0,97	0,02								1		0,99	0,99
	08:00	3,44	2,44	0,97	0,02							1	1		0,99	0,99
	09:00	3,61	2,62	0,97	0,02							1	1		0,99	0,99
	10:00	3,71	2,72	0,97	0,02							1	1		0,99	0,99
	11:00	3,73	2,74	0,97	0,02							1	1		0,99	0,99
	12:00	3,84	2,85	0,97	0,02							1	1		0,99	0,99
	13:00	4,03	3,04	0,97	0,02							1	1		0,99	0,99
	14:00	4,03	3,04	0,97	0,02							1	1		0,99	0,99
	15:00	3,88	2,89	0,97	0,02			1					1		0,99	0,99
	16:00	3,73	2,75	0,96	0,02			1					1		0,99	0,99
	17:00	3,77	2,80	0,95	0,02			1					1		0,99	0,99
	18:00	3,96	2,99	0,96	0,02			1					1		0,99	0,99
	19:00	4,25	3,36	0,90	0,00			1					1		0,99	0,99
	20:00	4,49	3,64	0,85	0,00			1				1	1		0,99	0,99
	21:00	4,23	3,38	0,85	0,00			1				1	1		0,99	0,99
	22:00	3,90	3,08	0,81	0,01			1					1		0,99	0,99
	23:00	3,64	2,79	0,83	0,01			1					1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο μονάδας G8 από τις 01:10 - 02:08.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης