

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 9/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,70	2,42	0,23	0,05	1		1							0,77	0,76
	01:00	2,45	2,18	0,26	0,01			1				1			0,75	0,78
	02:00	2,26	1,99	0,26	0,01			1				1			0,99	0,99
	03:00	2,12	1,80	0,31	0,02			1				1			0,88	0,87
	04:00	2,14	1,85	0,27	0,01			1				1			0,85	0,85
	05:00	2,17	1,88	0,29	0,00			1				1			0,89	0,89
	06:00	2,35	1,99	0,35	0,01			1				1			0,98	0,98
	07:00	2,70	2,31	0,37	0,01			1				1			0,99	0,99
	08:00	3,16	2,46	0,37	0,32			1				1			0,98	0,98
	09:00	3,44	2,64	0,34	0,46	1						1			0,99	0,99
	10:00	3,55	2,85	0,33	0,37	1						1			0,99	0,99
	11:00	3,62	2,89	0,37	0,36	1						1			0,99	0,99
	12:00	3,29	2,43	0,26	0,59	1						1			0,99	0,99
	13:00	3,33	2,42	0,31	0,60	1						1			0,99	0,99
	14:00	3,29	2,57	0,32	0,41	1						1			0,99	0,99
	15:00	3,10	2,41	0,28	0,41	1						1			0,99	0,99
	16:00	3,00	2,29	0,31	0,40	1						1			0,99	0,99
	17:00	3,09	2,47	0,22	0,40	1						1			0,91	0,92
	18:00	3,45	2,67	0,29	0,50	1		1							0,97	0,96
	19:00	3,94	2,96	0,19	0,79	1		1							0,98	0,98
	20:00	4,16	3,17	0,20	0,80	1		1							0,99	0,99
	21:00	3,92	2,96	0,15	0,80	1		1							0,98	0,98
	22:00	3,54	2,69	0,24	0,61	1		1							0,96	0,97
	23:00	3,16	2,51	0,24	0,41	1		1							0,90	0,90

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης